

BM3 SYSTEM CLEANER

Rozpuszcza Tlenek Żelaza Kamień, Topniki i inne zanieczyszczenia



Wyjątkowo wysokowydajna formuła BM3 zapewnia znakomite wyniki czyszczenia instalacji. Przy użyciu pasków testowych BM3 pozwala instalatorowi/serwisantowi uzyskać dokładny odczyt poziomu czyszczenia systemu.

Zanurzając pasek testowy BM3 w próbce wody z instalacji instalator/ serwisant może sprawdzić czy:-

Przed wypłukaniem - czy dawka środka czyszczącego jest wystarczająca do skutecznego działania

Po wypłukaniu - czy preparat został usunięty z instalacji czy też należy kontynuować płukanie

BM3 to najlepsza i szybko działająca formuła, która ma wyjątkowe cechy:-

- Doskonałe tempo usuwania kamienia
- Doskonałe tempo rozpuszczania tlenku żelaza
- Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami do płukania
- Formuła bez fosforanów (fosforany mogą blokować łożyska pomp obiegowych)
- 500 ml wystarcza na 100 l wody w instalacji

Po czyszczeniu zaleca się zastosowanie filtra magnetycznego Boilermag i inhibitora BM1 aby zmaksymalizować wydajność grzewczą i chronić instalację.

Kody produktu:

Preparat czyszczący BM3,
Tester BM3FI

BM3 SYSTEM CLEANER

Dostępne w
500ml i 10l
pojemnikach


BM3 dozowanie

- Poziom dozowania - zastosowanie w stężeniu 0,5%, tj. butelka o pojemności 500 ml będzie wystarczająca dla systemu o pojemności 100 litrów, typowego dla domu z 2, 3 lub 4 sypialniami
- Dozowanie może odbywać się przez filtr Boilermag (lub inny), zbiornik zasilający i wzbiornicz w przypadku otwartych instalacji lub za pomocą grzejnika w instalacjach zamkniętych
- Standardowo przed wypłukaniem z systemu preparat powinien pozostawać w obiegu przez 1 godzinę w normalnej temperaturze pracy. W przypadku starszych instalacji z utrzymującymi się problemami może być konieczne przedłużenie cyklu czyszczenia lub powtórzenie dozowania.
- Testuj za pomocą paska testowego BM3, aby sprawdzić prawidłowe poziomy dawkowania
- Wypłucz instalację w celu usunięcia BM3 Cleaner i pozostałości zanieczyszczeń
- Przetestuj próbkę wody z instalacji, aby upewnić się, że BM3 Cleaner został całkowicie usunięty z systemu
- BM3 jest klasyfikowany jako substancja bezpieczna

Szybki i dokładny test wskaźnika poziomu dla BM3

BM3 Cleaner może być stosowany z paskami testowymi BM3, co zapewnia proste i szybkie sprawdzenie poziomów dozowania przed i po płukaniu, aby upewnić się, że środek czyszczący BM3 został usunięty z instalacji.

Pasek testowy wyświetla reakcję oznaczoną kolorem (patrz tabela), co wskazuje czy należy zastosować więcej BM3 lub czy należy kontynuować płukanie instalacji



Aby uzyskać informacje na temat lokalnego dystrybutora lub uzyskać więcej informacji odwiedź www.boilermag.com